

Goleniów, 23 stycznia 2023 r.

RD3/ZM/MU/KD/2023  
WEO23E 014 113

MOKA PRACOWNIA  
PROJEKTOWA

ul. Robocza 33/16  
61-538 Poznań

**Dotyczy:** przebudowy przyłącza nN-0,4kV kolidującego z planowanym zagospodarowaniem działek nr 259, 257, 256/5, 252, obręb nr 1 miasta Chociwel.

Opinia nr KD/02/2023 ważna do dnia 11.10.2024r.

W załączeniu odsyłamy uzgodniony pozytywnie z poniższymi uwagami projekt przebudowy istniejącego przyłącza do nr 259, kolidującego z planowanym zagospodarowaniem działek 257, 256/5 i 252, obręb nr 1 miasta Chociwel.

1. Na planie zagospodarowania terenu nanieść punkty oraz zestawienie współrzędnych trasy kabla i lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego
2. Umieścić w projekcie zestawienie ilościowe materiałów do zabudowy i demontażu.

Warunkiem rozpoczęcia prac jest zawarcie przez inwestora z ENEA Operator Sp. z o.o. umowy na likwidację kolizji. Wniosek o przygotowanie umowy należy złożyć do Rejonu Dystrybucji Goleniów wraz z pozytywnie zaopiniowaną dokumentacją techniczną, kosztorysem inwestorskim, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, wykazem pracowników wyznaczanych do wykonania pracy. W przypadku wprowadzania zmian w projekcie, projekt należy złożyć do ponownego zaopiniowania w ENEA Operator Sp. z o.o.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Goleniów  
Dział Majątku Sieciowego  
Kierownik  
Radosław Jaskólski

Załączniki:

- 1) projekt 1egz.

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl